



FICHA TÉCNICA

CAMARA DE FRIO CONGELADO 6.00X2.85X2.10 MT

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

Cámara de baja temperatura -18°C
Para mantención de productos congelados
Dimensiones exteriores: 5.90x2.85x2.10 mt

Incluye

1 unidad condensadora de 3.0 hp monofásica. Modelo LKPG de baja contaminación acústica
Compresor Copeland Scroll
Temperatura interior : -18°C
Temperatura exterior: 35°C
Potencia frig. necesaria: 3068W
Volumen de cámara : 29.2m³
1 Válvula solenoide
1 tablero de control con visor de temperatura monofásico Elitech
1 evaporador para 30 metros cúbicos 3003 cúbico, 3 VENTILADORES DE 300MM
1 Válvula de expansión
1 puerta abatible 1.00x2.00 mt de baja temperatura
Paneles de poliuretano inyectado de 100 mm. Densidad de 40 kilos por metro cúbico
Revestido de acero prepintado de 0.5mm
Con piso y techo panel de poliestireno de 100mm.
Perfilería de acero prepintado de 0.5mm
Cortina lama polar hasta -20°C.
2 Luminarias led estanco

Valor no incluye instalación ni despacho

OFERTA: \$6.980.000 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl