



FICHA TÉCNICA

EVAPORADOR 2 VENTILADORES 300MM MANTENCION O CONGELADO

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

Evaporador 3002 para Cámara de Mantenimiento y Congelado
DD-3.0/15 Cubico

Evaporador con 2 ventiladores de 300mm

Incluye:
Resistencias
Bandeja de deshielo

Evaporador de serie D enfriado por aire, adecuado para cámaras de media y baja temperatura. Incluye deshielo por resistencias eléctricas.

Características:
Separación de aletas: 6 mm.
Capacidad: 3,0 kW (DT = 7K).
Superficie: 15 m².
Ventiladores: 2 unidades de 300 mm.
Consumo total de ventiladores: 150 W.
Consumo total por resistencias eléctricas: 3 kW.

OFERTA: \$448.900 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl