



## FICHA TÉCNICA

### VALVULA DE EXPANSION EMERSON

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



### Descripción del Equipo

VET EMERSON TAE SCS SAE R-404 3/8 1/2 PCN 066838

Es un dispositivo de medición preciso que controla la cantidad de refrigerante liberada en el evaporador.

Refrigerante: R404A//R507

Rango: -40 °C + 10°C

tube length: 5FT

Equalizer: EE 1/4" SAE

Style: Angle

Inlet: 3/8" SAE FLARE

Outlet: 1/2" SAE FLARE

Incluye:

ORIFICIO EMERSON TAO-002 N°02 PARA V.E.T. TAE PCN. 067003

O 03 A PEDIDO

TUERCAS 1/4 X 1/4

TUERCAS 3/8 X 3/8

TUERCAS 1/2 X 1/2

**OFERTA: \$98.900 + IVA**

#### DATOS DE TRANSFERENCIA:

**Banco:** Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

**Titular:** Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

**Email:** contacto@camaradefrio.cl

